

4534
K:...../1929.

Gulyás Menyhért szinigazgató részére
a színház használhatósági engedély megadása tűzrendészeti szempontból.

Határozat.

2 A megtartott tűzrendészeti vizsgálat alapján Gulyás Menyhért jelenleg nyíregyházi lakosnak a színház használhatósági engedélyt a m. kir. belügyminiszter 5381/1922.számú rendelete alapján a folyó évi február hó 16-án kezdődő szini évadra az alábbi feltételek megtartása mellett megadom.

1. A szini előadások és próbák alatt a szinpadon elhelyezett villamos kapcsoló táblát csak vizsgázott szerelő kezelheti.

2. Az előadás kezdetétől az előadás végéig az összes vész és külső lámpák égve tartandók. Vészlámpául villamos akkumulátoros lámpát kell a szinigazgatóknak tartani.

3. a színház egész területén a dohányzás szigoruan tilos.

4. a szini előadások tartama alatt a szinigazgató egy tűzoltó tiszt, egy altiszt és négy tűzoltó jelenlétéről tartozik gondoskodni.

5. a próbák idejét a szinigazgató tartozik előzetesen a tűzoltósághoz bejelenteni és a próbák tartama alatt tűzoltó jelenlétéről gondoskodni.

6. a szinpadon csak egy előadáshoz, illetve a műsoron levő darabhoz szükséges diszletek tarthatók.

7. A szinpadra és az öltözőbe idegeneket bebocsátani nem szabad. A színház épületben a színházi házmesteren kívül más nem lakhatik. A szintársulat

Nyíregyháza rend. tan. város
4534 z.Érk: 1929 JAN. 29
előszám..... drb. mell.

L.K.

Hat. kiad.

1. Tűzoltóparancsnokság
2. Allamrendőrség
3. Üzemi R.T.
4. Kardos István előadó
5. Gulyás Menyhért szinigazgató
6. Dr. Polinszky Pál
7. Horváth János szerelő

Helyben.

1929 FEB. 16.

4298/29
288
sug

Spt.

Megyei Levéltár
Nyíregyháza

1922
17

tagjai a színház helyiségeit háló, illetve lakhelyül nem használhatják.

8. A színház befogadóképességét 547-ben állapítottuk meg, ennél nagyobb számú jegyet kiadni, vagy a nézőtéren pótszéket elhelyezni nem szabad.


9. Köteles szinigazgató a diszlettárban minimax készüléket elhelyezni.


10. Minden olyan szindarabról, amelyben nyílt lánggal vagy dohányzással történő jelenés fordul elő, előzetesen a tűzoltóságnak jelentést kell tenni.

11. A tűzrendészeti bizottság javaslatára megengedem, hogy téli hideg időben a színészek a színpad mögötti hátsó bejárat előterén a szünetek alatt dohányozhatnak, de itt állandó inspekciós tűzoltószolgálatnak kell ilyen esetben lennie. Az elszívott cigaretták beoltására egy vízzel telt edény tartandó készenlétben.

12. A nézőtéren egy helyen csak egy személy foglalhat helyet, tehát például gyermekek szüleik mellett, vagy ölében helyet nem foglalhatnak.

Nyíregyháza 1929 január 28.


polgármester.


előadó.

